

## **ACSP-ETH**

## ETHERNET-KOMMUNIKATIONSMODUL

Das Modul **ACSP–ETH** ermöglicht, den Zustand des Adressierbaren Brandmeldesystems ACSP per Fernzugriff auf einem mobilen Gerät oder Computer anzuzeigen. Das Modul ist ein optionales Element des Brandmeldesystems, welches auf der Zentrale **ACSP–402** basiert.

- Anzeige von Zustand des Brandmeldesystems ACSP in der Anwendung VIRTUAL APSP auf einem Computer oder mobilen Gerät
- Benachrichtigung über den Zustand des Brandmeldesystems per E-Mail
- Darstellung von Zustand des Brandmeldesystems in der Anwendung INTEGRUM
- Möglichkeit der Zeitsynchronisation mit dem NTP-Zeitserver
- Ethernet-Anschluss
- RS-485-Schnittstelle zum Anschluss der Zentrale
  ACSP-402 / des abgesetzten Bedienfeldes APSP-402
- Stromversorgung 12...18 V DC von der Zentrale ACSP-402 / vom abgesetzten Bedienfeld APSP-402



## **TECHNISCHE DATEN**

Stromaufnahme	35 mA
Betriebstemperatur	-10°C+55°C
Gewicht	25 g
Max. Luftfeuchtigkeit	93±3%
Abmessungen	61 x 51 mm
Spannungsversorgung	1218 V DC

